



NOTAS:
 - A DECIDA DO DRENO DEVERÁ SER DO TIPO MANGUEIRA TRANSLÚCIDA DE 1/2 X 2" E DEVERÁ SAIR DO APARELHO DE AR CONDICIONADO (PASSANDO PELA PAREDE OU ESTRUTURA LATERAL DA JANELA) E IR ATÉ UMA ALTURA DE 20 CM DO CHÃO.

LEGENDA	
-----	LINHAS FRIGORÍGENAS
-----	REDE COLETOIRA
■	RALD



Planta Baixa - Corte

Escr: 1:100

LAYOUT DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Secretaria Municipal de Obras	Uso: Público
Projeto Climatização	Zona: 01
Endereço: Rua Geraldo Miranda, Nº 337 - Bairro Carmeminhos João Monlevade - MG	Área Construída: 1.627,20 m ² Taxa Ocupação:
Proprietário: P. M. J. M.	Coef. de Aproveitamento:
R. T.: Jean Karlos de Souza Candea	Desenho: Sérgio Drumond Data: Maio/2014 Folha: Única